

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Свидетельство об аккредитации

от 26.02.2010 № 39-АК

Действительно до 26.02.2015

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.21ПО73

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, зарегистрирован в Едином реестре 06 октября 2010 г. действителен до 06 октября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,

Зам. Руководителя ИЛЦ

И.В. Чистякова

М.П.

2013 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 5401 от 5 июня 2013 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ОАО "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" (ОАО "Ураласбест")

2. **Юридический адрес:** 624261 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, 66

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Теплоизоляционные минеральные плиты "Эковер"

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ОАО "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" (ОАО "Ураласбест"), 624261 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, 66
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** ОАО "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" (ОАО "Ураласбест") 624261 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, 66, образцы доставлены заявителем

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 23.04.2013

Ф.И.О., должность: Смакограй Т. И. врач

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.04.2013

Проба отобрана в соответствии с МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий".

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 18/1830 от 25.04.2013 исследования проводятся в воздухе при Т 20 градусов по Цельсию

8. **НД на продукцию:** ТУ 5762-019-0281476-2010

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. **Код образца (пробы):** 01.13.5401 1

11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор ГАНК-4 А	1940	отметка о поверке в паспорте	14.12.2013

Протокол № 5401 распечатан 05.06.2013


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 2

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 25.04.2013 Регистрационный номер пробы в журнале 5401 дата начала испытаний 31.05.2013 16:00 дата выдачи результата 03.06.2013 17:07					
1	Одориметрия	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 25.04.2013 Регистрационный номер пробы в журнале 5401 дата начала испытаний 31.05.2013 16:30 дата выдачи результата 04.06.2013 15:59					
1	Метанол	мг/м3	менее 0,25	не более 0,5	МР 01.022-07
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Нусс Е. С., врач-лаборант					
Образец поступил 25.04.2013 Регистрационный номер пробы в журнале 5401 дата начала испытаний 31.05.2013 16:00 дата выдачи результата 03.06.2013 17:07					
2	Аммиак	мг/м3	менее 0,02	не более 0,04	МВИ-4215-002-565914009-2009, КПКУ 41332202 РЭ
3	Фенол	мг/м3	менее 0,0015	не более 0,003	МВИ-4215-002-565914009-2009, КПКУ 413322002 РЭ
4	Формальдегид	мг/м3	менее 0,0015	не более 0,01	МВИ-4215-002-565914009-2009, КПКУ 413322002 РЭ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:




Смакограй Т. И. врач

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 5401 "Теплоизоляционные минеральные плиты "Эковер"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл. II Р.6 п.3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Специалист, ответственный за заключение:



Смакограй Т. И. врач