



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Трубный завод СУБГАЗАППАРАТ

ОГРН 1127232055171 ИНН/КПП 7203285051/720301001
625059, г. Тюмень, Веложакский тракт, 6 км.

Тел. : (3452) 215-220
Факс : (3452) 215-221

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004)
Сертификат соответствия № РОСС RU. ФК. К00026



AE83



Паспорт качества №419-15/

Трубы напорные из полиэтилена
ГОСТ 18599-2001 с изм.1,2

Подлежат обязательной сертификации
Сертификат соответствия № РОСС RU.AE83.B27486
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.72.ОЦ.01.013.Е.000011.07.13
Сертификат соответствия № ЮАЧ0.RU.1402.H00218

Условное обозначение	Труба ПЭ100 SDR17 110x6,6 питьевая
№ партии:	35-15-P2419
Дата изготовления:	22.08-24.08.2015г
Размер партии, м:	4946м.
Марка сырья:	Полиэтилен Н100РС

№	Наименование показателя	Знач. показателя по НД	Значение показ. фактическое
1	Внешний вид	Таблица 5п.1	соответствует
2	Средний наружный диаметр, мм	110+0,7	110,5
3	Толщина стенки, мм	6,6+0,6	6,8-7,2
4	Овальность после экструзии, мм	2,2	0,9
5	Относительное удлинение при разрыве, %	350	500
6	Термостабильность труб при 200°С, мин, не менее	20	>60
7	Изменение длины после прогрева %, не более, с толщиной стенки 16мм и менее	Отсутствие изменений внешнего вида 3	Изменения отсутствуют, 1,77
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С, ч, не менее	При начальном напряжении 12,0МПа: 100	выдерживает
9	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С, ч, не менее	При начальном напряжении 5,4МПа: 165	выдерживает
10	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С, ч, не менее	При начальном напряжении 5,0МПа: 1000	выдерживает

Условия и срок хранения: по ГОСТ 15150 раздел 10, в условиях 5(ОЖ4). Допускается хранение в условиях 8(ОЖ8) сроком не более 12 мес.

Гарантийный срок-два года со дня изготовления.

Заключение ОТК: Качество труб соответствует ГОСТ 18599-2001 с изм.1,2

Начальник ОТК

Залесова Т.В.

25.08.2015г

Дата отгрузки:

Грузополучатель:

Рег.№

