

Общество с ограниченной ответственностью

454016, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Университетская Набережная, д. № 32, оф. 5
Тел.: 8 906-864-93-57, 8 922-715-4164, 8-351-225-23-84
e-mail: chel-bgb@yandex.ru, www.zlat-ural.ru

Шкаф ШУС индивидуального теплового пункта(ИТП) тип ЗБ
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ здания

(напряжение питания шкафа 3x380В, насос отопления со встроенной термозащитой 2шт.х1,5кВт)

Исполнения шкафа:

Корпус металлический ВхШхГ 600х500х200мм, степень защиты IP54.


Корпус пластиковый ВхШхГ 560х408х153мм, степень защиты IP54.

Подключаемые датчики температуры: РТ 1000 изг.ОВЕН/ REGIN/ HONEYWELL/ SIEMENS/ и т.д.



Шкаф обеспечивает:

- а) индикацию наличия напряжения в ИТП, режима работы насосного оборудования:
- «СЕТЬ»;
 - «РАБОТА» - насос отопления 1(2) в работе;
 - «Тепловая защита» - насоса отопления 1(2);
 - «Защита по сухому ходу» - насоса отопления 1(2).
- б) питание электропривода клапана отопления напряжением 24В переменного тока;
- в) управление электроприводом с помощью аналогового сигнала 0..10В.



Шкаф выполняет следующие задачи:

1. Управление температурой контура отопления здания в зависимости от уличной температуры наружного воздуха, а также контроль температуры воды «обратки» возвращаемой тепловым сетям.
2. Управление работой насосов системы отопления.
 Насосы отопления могут работать в автоматическом или ручном режиме. На корпусе шкафа установлены переключатели режима работы насосов Ручн. 0 Авт. При работе насосов в режиме Автомат выполняется смена насосов (основной +резервный).
3. Защита насосов отопления от работы без воды с помощью датчиков давления, установленных на входных трубопроводах насосов, при этом загорается индикаторная лампа соответствующего насоса - «Защита по сухому ходу».

Контроллер PIXEL 2511 имеет встроенный последовательный порт RS-485 (протокол ModBUS-RTU), а также есть возможность для подключения сетевых модулей Ethernet 10Mbit или LONWorks, что позволяет использовать его в системах диспетчеризации.

Стоимость шкафа включает:

- комплектующие, сборка шкафа, проверка работоспособности;
- исполнительная документация (руководство по эксплуатации контроллера PIXEL 2511, схемы электрические принципиальные, компоновка оборудования шкафа, схема внешних проводок для подключения датчиков температуры, реле давления, насосов, электропривода клапана отопления).