



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции
А.И. Петухов

М.п.

от «31» 03 20 17 г.

№ 3205/2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 2494/17

от

30 января 2017 г.

Организация-заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Техника»
Адрес: Россия, 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом № 23/11

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Техника»
Адрес: Россия, 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом № 23/11

Наименование продукции: «Светильники FG 595, Faros 20,5W, FG 180, FG 180/595, FL 1434, FI 135, FL 1500, FG 601, FI 105, FT 91, FP 220, FG 127, FH 60, FG 50, FP 173, FH 71, Faros Track Light, FL 20, FP 150, FG 250»

Код ТН ВЭД: 8528591009, 9405109803

Область применения: промышленное освещение, складское освещение, досветка для тепличных хозяйств, офисное, дошкольное, общеобразовательные учреждения, лечебные медучреждения.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя,
ТУ 3461-001-87768161-2015, 3461-002-87768161-2015

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 3461-001-87768161-2015, 3461-002-87768161-2015

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 78С-0173 от 24 января 2017 г., выданный Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N RA.RU.10ПЛО1 от 20.05.2015; ГСЭН.RU.ЦОА.566) типовые образцы («Светильник FG595-47W(5300Lm)») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 7)

Вещества, показатели (факторы),

Определяемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Напряженность электростатического поля 50 Гц, кВ/м	15,0	2,7	СанПиН 2.2.4.1191-03 МУК 4.3.2491-09
Напряженность электрического поля 50 Гц, кВ/м	0,5	0,1	СанПиН 2.2.4.1191-03 МУК 4.3.2491-09
Напряженность (индукция) магнитного поля частотой 50 Гц, А\м	4	0,5	ГН 2.1.8/2.2.4.4.2262-07
Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА	35,0	<1	СН 2.2.4/2.1.8-562-96
Выделение в воздух, мг/м3, не более			
формальдегид	0,003	< 0,001	РД 52.04.186-89
фенол	0,003	< 0,001	РД 52.04.186-89
стирол	0,002	< 0,001	МУК 4.1.596-96 МР 01.023-07

По результатам проведенных испытаний продукции: «Светильники FG 595, Faros 20,5W, FG 180, FG 180/595, FL 1434, FI 135, FL 1500, FG 601, FI 105, FT 91, FP 220, FG 127, FH 60, FG 50, FP 173, FH 71, Faros Track Light, FL 20, FP 150, FG 250» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 7), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Светильники FG 595, Faros 20,5W, FG 180, FG 180/595, FL 1434, FI 135, FL 1500, FG 601, FI 105, FT 91, FP 220, FG 127, FH 60, FG 50, FP 173, FH 71, Faros Track Light, FL 20, FP 150, FG 250» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 7)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.**

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин

