

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.03455

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0006570

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПРОМЕТ". Адрес: 142791, г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114. ОГРН: 1155003003121. Телефон: +74957774838

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПРОМЕТ". Адрес: 142791, г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114. ОГРН: 1155003003121. Телефон: +74957774838. Филиал "НПО ПРОМЕТ - Узловая", Адрес: 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери металлические противопожарные дымогазонепроницаемые однопольные глухие типа ДП1-60, типа ДПС1-60 с остеклением до 25% от площади дверного проёма (пожаростойкое стекло "Бранд Гласс ПАРАФЛАМ-Е1W60", ТУ 5924-001-61067415-09, толщина 28 мм), габаритные размеры по высоте от 1400 мм до 2350 мм, по ширине от 600 мм до 1000 мм, выпускаемые по ТУ 5262-003-47270095-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 52 6217

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53303-2009, ГОСТ Р 53307-2009, предел огнестойкости EIS60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3688-С/ТР от 23.12.2015 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г. Схема сертификации: 4с. Акт о результатах анализа состояния производства № 2990-АП от 11.12.2015 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.12.2015

по 22.12.2018



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of E.M. Zuev

подпись

подпись

Э.М. Зуев

инициалы, фамилия

Г.В. Чернецов

инициалы, фамилия