

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.04844

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020742

Общество с ограниченной ответственностью "НПО Промет". Юридический адрес: 301602, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Дубовская, дом 2а. Фактический адрес: 108803, город Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114. ОГРН: 1155003003121. Телефон: +74957774838. E-mail: Tsv@promet.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО Промет". Юридический адрес: 301602, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Дубовская, дом 2а. Фактический адрес: 108803, город Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114. ОГРН: 1155003003121. Телефон: +74957774838. E-mail: Tsv@promet.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные металлические ДП-60 однопольные и двупольные, глухие и с остеклением до 25% от площади проема в свету, с фрамугой и без. ТУ 25.12-007-47272295-2017. Номенклатура согласно приложению (бланк 0015866). Код ОК 034-2014 (ОКПД2): 25.12.10. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). ГОСТ Р 53307-2009, ГОСТ Р 53303-2009. Предел огнестойкости EIS60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 545P/77ГИ-17 от 26.12.2017, ТРПБ.RU.ИН20, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ" от 04.09.2015; Акт анализа состояния производства № 4084-АП от 07.11.2017, ОС «ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015; Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.12.2017 по 25.12.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

С.А. Галайчук
инициалы, фамилия

А.А. Румянцев
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ25.В.04844

(обязательная сертификация)

№ 0015866

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
25.12.10	Двери противопожарные металлические однопольные глухие типа ДП1-60 и с остеклением до 25% от площади проема в свету типа ДПС1-60 (стекло противопожарное многослойное марки Бранд Гласс ПАРАФЛАМ NT EIW60-24 толщиной 24 мм производства ООО «НПО Бранд Гласс», ТУ 23.12.12-001-16721960-2017), с фрамугой и без. Габаритные размеры по высоте от 1400 мм до 4100 мм, по ширине от 500 мм до 1200 мм.	ТУ 25.12-007-47272295-2017
25.12.10	Двери противопожарные металлические двупольные глухие типа ДП2-60 и с остеклением до 25% от площади проема в свету типа ДПС2-60 (стекло противопожарное многослойное марки Бранд Гласс ПАРАФЛАМ NT EIW60-24 толщиной 24 мм производства ООО «НПО Бранд Гласс», ТУ 23.12.12-001-16721960-2017), с фрамугой и без. Габаритные размеры по высоте от 1400 мм до 4100 мм, по ширине от 1100 мм до 2000 мм.	ТУ 25.12-007-47272295-2017



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
ПОДПИСЬ

С.А. Галайчук

инициалы, фамилия
А.А. Румянцев

ПОДПИСАМ, ФИМИЛИМ