



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ17.Н0171

№ ПС 002231

Срок действия с 21.12.2016г. по 20.12.2021г.

код ОК 005 (ОКП) 57 6700

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АкустикГипс» (ООО «АкустикГипс»),
ИНН 7731336633. ОГРН 5167746365188, адрес: 121353, город Москва, Сколковское шоссе, дом 32,
этаж 1, помещение 7, комната 1. Телефон: +7 (495) 785-10-80

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АкустикГипс» (ООО «АкустикГипс»),
ИНН 7731336633. ОГРН 5167746365188, адрес: 121353, город Москва, Сколковское
шоссе, дом 32, этаж 1, помещение 7, комната 1. Телефон: +7 (495) 785-10-80

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

«Союз Тест» Общество с ограниченной ответственностью «Союз Тест», 236000, город
Калининград, улица площадь Василевского дом 2 офис 21. ОГРН 1153926031600.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ17, 20.04.2016г. до 20.04.2019г. e-mail: pskst2012@yandex.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Панели звукоизоляционные серии АкустикГипс", марок: АкустикГипс Бэйсик 30,
АкустикГипс Флор выпускаемые по ТУ 5767-001-05701279-2016 «Панели
звукоизоляционные серии АкустикГипс» от 12.12.2016. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22.07.2008 N 123-ФЗ)
Показатели пожарной опасности (см. приложение)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 0082К-Т-01 от 12.12.2016г.
ООО «Контрол-Трейд» ИЛ«Контрол»,
№ПСБК RU.ПБ01 до 12.07.2019г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя
ТУ 5767-001-05701279-2016 «Панели звукоизоляционные
серии АкустикГипс» от 12.12.2016.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Голяк Е.И.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Кайгородов Д.В.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ЛБ17.Н0171

№ ПС 001923

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительный. Методы испытания на горючесть	Группа горючести - Г4 (сильногорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительный. Методы испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - В3 (легковоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразующая способность – Д2 (с умеренно дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности продуктов – Т2 (умеренноопасные)
ГОСТ 30444-97	Метод испытания на распространение пламени	Группа распространение пламени - РП 4 (сильнораспространяющие)

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Голяк Е.И.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Кайгородов Д.В.

