

# ZONT LITE


## GSM-термостат для дистанционного контроля и управления котлом системы отопления

### Алгоритм работы

Термостат автоматически управляет работой котла таким образом, чтобы в помещении сохранялась заданная температура. Он контролирует температуру в помещении, напряжение питания и оповещает владельца при падении температуры ниже установленного порога, аварии котла и пропадании напряжения питания. Команды управления и настройки, сигналы оповещения и данные мониторинга температуры передаются по GSM связи (Дозвон и СМС). Оповещение выполняется дозвоном на номер владельца термостата, при неудаче (не снял трубку, сбросил или недоступен) - отправляется предупреждающее смс.



### Назначение контактов



### Техника безопасности

Подключение термостата к отопительному оборудованию и его настройка должны выполняться в точном соответствии с данной инструкцией, с соблюдением требований по технике безопасности и при обязательном участии квалифицированных специалистов компании-производителя отопительного котла.

Производитель не несет ответственности за любое повреждение, возникшее в результате неправильной установки и эксплуатации термостата, будь то повреждение отопительного котла или непосредственно самого установленного прибора.

## Функциональные возможности

- Управление работой прибора отопления (Включение и Выключение нагрева);
- Контроль измеряемой температуры по датчику ZONT;
- Два предустановленных режима управления котлом: «Эконом» и «Комфорт»;
- Защита системы отопления от замерзания (режим «Выключен +5°»);
- Оповещение при падении текущей температуры ниже заданного порога;
- Оповещение при аварии котла (при выполнении соответствующего подключения);
- Оповещение при неисправности датчика температуры;
- Оповещение при пропадании и восстановлении основного напряжения питания;

## Технические характеристики

Напряжение питания	10-28В
Максимальный потребляемый ток	1000 мА
Вход для подключения сигнала «Авария котла»	1 шт.
Встроенное реле для управления прибором отопления (сухой контакт)	1 шт. (~ 220 В / = 24 В / 1000 мА)
Датчик температуры	Цифровой, DS18S20
Максимальная длина шлейфа с датчиками температуры	50 м
Температурный диапазон работы	от -30 до +55 °С
Точность поддержания заданной температуры (гистерезис)	0,5°С
GSM-модем	Встроенный, 2G
Частотные диапазоны GSM-модема	800, 900, 1800, 1900 MHz
GSM антенна	Встроенная
Энергонезависимая память	Встроенная
Резервное питание	Li-ion АКБ, 1020 mAh
Срок службы	5 лет
Габаритные размеры	77 x 86 x 33 мм.
Масса, не более	0,200 кг
Корпус	Пластик, крепление на любую поверхность

## Комплект поставки




## Подключение прибора

### Установка SIM-карты


В комплект поставки входит SIM-карта с нулевым балансом. Активируйте SIM-карту, пополнив баланс на сумму не менее 120 р. В течении 5-ти дней зарегистрируйте SIM-карту. Это можно сделать дистанционно по телефону технической поддержки 8 800 550 5173

**Внимание! Незарегистрированные карты оператор блокирует.**




### Включение основного и резервного питания

Подключите к прибору блок питания и вставьте его розетку 220 В



Вставьте в прибор аккумулятор резервного питания



Красный индикатор должен гореть, а зеленый индикатор - мигать



### Назначение индикаторов:

**Зеленый** - качество связи (уровень GSM сигнала) в месте установки прибора:

<b>1 вспышка</b>	<i>сигнала нет</i>	<b>3 вспышки</b>	<i>сигнал хороший</i>
<b>2 вспышки</b>	<i>сигнал слабый</i>	<b>4 вспышки</b>	<i>сигнал отличный</i>

**Желтый индикатор** - индикация команды от термостата на включение котла в режим нагрева;

**Красный индикатор** - индикация наличия напряжения питания.

### Подключение датчика температуры



В комплект поставки входит проводной датчик температуры DS18S20 в пластиковом корпусе. Датчик предназначен для управления прибором отопления по температуре воздуха внутри помещения.

### **Помните!**

- Удаленность датчика от термостата не может превышать 50 м.;
- Нельзя прокладывать линию с датчиком в одном кабельном канале с силовыми цепями;
- На датчик действуют импульсные сетевые помехи.


### Подключение термостата к прибору отопления

Для управления прибором отопления у термостата предназначено встроенное реле, рассчитанное на напряжение 220 В. Перекидные контакты реле выведены на 1,2 и 3 клемму термостата.


**1** - «Общий контакт», **2** – «Нормально замкнутый контакт», **3** – «Нормально разомкнутый контакт».

По документации на котел, к которому подключается термостат ZONT, найдите разъем для внешнего термостата. Скорее всего, на нем будет перемычка. Чтобы убедиться, что это те самые клеммы попробуйте убрать перемычку - котел должен выключиться. При возвращении перемычки на место - котел должен включиться. Соблюдайте меры безопасности - на перемычках может быть напряжение 220В. Существуют котлы, в которых включение делается не замыканием, а размыканием клемм. В этом случае перемычки не будет.

### Вариант подключения к котлу с перемычкой на клеммах комнатного термостата



### Вариант подключения к котлу без перемычки на клеммах комнатного термостата




**Внимание!** Обязательно установите на котле максимальную температуру теплоносителя (мощность). Если это не сделать, то может возникнуть ситуация, когда мощности котла будет не хватать для поддержания заданной температуры.

### Подключение сигнала «Авария котла»

Для реализации функции информирования при Аварии котла у термостата предназначен **Вход «Авария»**.

Вариантов подключения два: прямое подключение к термостату и подключение через понижающее реле.



## Стартовая активация термостата

Для включения прибора в работу достаточно отправить смс команду активации с номера телефона, который будет использоваться для управления. Команда должна быть отправлена в течении 5-ти минут с момента включения питания, но не ранее чем прибор установит GSM-связь (зеленый индикатор будет гореть серией вспышек).

**С телефона, который будет использоваться для управления термостатом на номер сим-карты термостата отправьте смс-команду Активации:**

**xxxxxxxxxxxx телефон=+7xxxxxxxxxx**

где

xxxxxxxxxxxx – 12-ти значный серийный номер термостата (указан на корпусе прибора)  
+7xxxxxxxxxx - номер телефона для управления

**Задайте Пароль доступа для разрешения управления термостатом при дозвоне с других телефонов:**

**xxxxxxxxxxxx пароль=xxxxx**

где

xxxxxxxxxxxx – 12-ти значный серийный номер термостата  
xxxxx – пароль для управления с любого телефона

## Настройка режимов работы

По умолчанию режимы работы термостата настроены следующим образом:

<b>эконом</b>	<b>18 градусов</b>
<b>комфорт</b>	<b>21 градус</b>
<b>выключен</b>	<b>5 градусов</b>

При необходимости задайте новые значения целевых температур для режимов:

**Режим эконом=xx** (xx – новое значение целевой температуры)

**Режим комфорт=xx** (xx – новое значение целевой температуры)

**Режим выключен=xx** (xx – новое значение целевой температуры)

### Настройка порога измеряемой температуры

Задайте нижний порог измеряемой температуры для оповещения при значениях ниже:

**Порог=xx** (xx – значение нижнего порога температуры)

### Настройка запроса баланса средств на SIM-карте

Задайте код USSD для запроса баланса SIM карты, используемой в термостате:

**USSD=xxxx** (xxxx – код, соответствующий выбранному оператору связи)

(Обычно это не требуется. Для Мегафон, Билайн, МТС, ТЕЛЕ2 заданы стандартные USSD запросы)

### Управление работой термостата с помощью СМС

SMS-команда	Описание	Ответ
xxxxxxxxxxx телефон=+7xxxxxxxxx где xxxxxxxxxxx – 12-ти значный серийный номер термостата	Стартовая настройка для активации работы термостата. Устанавливает <b>Доверенный номер</b> телефона, с которого будут	<b>Номер телефона установлен</b>

+7xxxxxxxxx - номер телефона для управления	доступны команды управления и возможен доступ в «Голосовое меню» термостата	
xxxxxxxxxxx пароль=xxxxx где xxxxxxxxxxx – 12-ти значный серийный номер термостата xxxx – пароль для управления с любого телефона (только цифры)	Команда установки пароля для доступа к управлению и «Голосовому меню» с любого телефона (не доверенного)	Пароль: xxxx
Пароль=xxxx xxxx – пароль для управления с любого телефона (только цифры)	Команда установки пароля для управления и доступа в «Голосовое меню» с любых телефонов.. (Команда в таком формате может быть отправлена только с доверенного номера)	Пароль: xxxx
Пароль	Команда на запрос действующего пароля	Пароль: xxxx
Режим эконом	Включение режима <b>Эконом</b>	Включен режим <b>Эконом</b>
Режим эконом=xx	Настройка и включение режима <b>Эконом</b> xx – значение заданной температуры для этого режима	Включен режим <b>Эконом</b>
Режим комфорт	Включение режима <b>Комфорт</b>	Включен режим <b>Комфорт</b>
Режим комфорт=xx	Настройка и включение режима <b>Комфорт</b> xx – значение заданной температуры для этого режима	Включен режим <b>Комфорт</b>
Режим выключен	Включение режима <b>Выключен</b>	Включен режим <b>Выключен</b>
Режим выключен=xx	Настройка и включение режима <b>Выключен</b> xx – значение заданной температуры для этого режима	Включен режим <b>Выключен</b>
Режим=xx	Изменение заданной температуры для действующего режима работы xx – новое значение заданной температуры для действующего режима	Установлен режим xx гр.
Порог=xx	Ввод значения нижнего порога температуры, измеряемой датчиком. xx – значение нижнего порога для контроля температуры	Нижний порог регулирующего датчика:xx
Порог	Запрос установленного значения нижнего порога для контроля температуры	Нижний порог регулирующего датчика:xx
Баланс	Запрос баланса SIM карты	баланс SIM карты xxx рублей
Состояние	Запрос отчёта о работе котла и термостата	режим работы – 'xxxxx', текущая температура xx градусов В случае аварийного режима работы: <b>внимание! датчик температуры неисправен! система работает в аварийном режиме</b>
USSD=xxx	Установка кода USSD запроса баланса SIM карты, используемой в термостате	USSD: xxx
USSD?	Запрос установленного кода USSD для SIM карты, используемой в термостате	USSD: xxx
xxxxxxxxxxx заводские установки где xxxxxxxxxxxx – 12-значный серийный номер термостата	Сброс номеров телефонов и пароля доступа. Настройки режимов работы и текущий режим работы не изменяются. <i>После сброса настроек к заводским установкам требуется повторная активация термостата.</i>	выполнен сброс к заводским установкам.

## Управление работой термостата через Голосовое меню (дозвон)

### Структура Голосового меню

Включить Режим Комфорт	клавиша 1 телефона
------------------------	--------------------

Включить Режим Эконом	клавиша 2 телефона
Включить Режим Выключен	клавиша 3 телефона
Узнать баланс SIM-карты	клавиша 5 телефона
Прослушать справку голосового информатора	клавиша * телефона (звездочка)
Повтор голосового информатора	клавиша # телефона (решетка)

## **Ресурс работы и гарантийный срок эксплуатации**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи устройства.

Срок службы (эксплуатации) составляет 5 лет.

Прибор должен использоваться только в соответствии с руководством по эксплуатации.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине завода-изготовителя составные части подлежат замене или ремонту силами предприятия-изготовителя или организации, осуществляющей комплексное обслуживание.

Ремонт и обслуживание прибора с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между поставщиком/установщиком и потребителем.

**Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:**

- по истечении гарантийного срока эксплуатации;
- при нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения;
- механических, тепловых и иных повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- неправильной установки, регулировки и эксплуатации прибора;
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, веществ, насекомых;
- в случае действия третьих лиц или непреодолимой силы (аварии, пожара, затопления, стихийных бедствий);
- в случае ремонта, внесения конструктивных изменений как самостоятельно, так и не уполномоченными на это лицами.

## **Условия эффективного и безопасного использования срок эксплуатации**

Производитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ 4211-001-06100300-2017 при условии соблюдения требований, указанных в настоящем Руководстве по установке и эксплуатации.

## **Условия хранения и транспортирования**

Прибор допускается перевозить в транспортной таре различными видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Условия транспортирования - группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до - 40 ° С.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя - группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до - 40 ° С.

## **Производитель**

ООО «Микро Лайн» Россия, 607630, Нижегородская обл., Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, строение 2, помещение 1

Тел/факс: (831) 220-76-76, Э/почта [support@microline.ru](mailto:support@microline.ru)

Служба технической поддержки 8-800-700-72-91

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в программное обеспечение, конструкцию и комплектацию изделий с целью улучшения их технических и эксплуатационных параметров.

## **Гарантийная мастерская**

ООО «Микро Лайн» Россия, 607630, Нижегородская обл., Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, строение 2, помещение 1

Тел/факс: (831) 220-76-76, Э/почта [support@microline.ru](mailto:support@microline.ru)

Служба технической поддержки 8-800-700-72-91